

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1080555

Výrobek: Napěťová spoušť

Typ: SV-LP-X060, SV-LP-X400 AC/DC

Jmenovité hodnoty: SV-LP-X060 = 12-60 V AC/DC; SV-LP-X400 = 110-415 V AC, 100-220 V DC

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 801699-01/01 ze dne: 26.05.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-1:08 ed.4 čl.5, 5.1, 5.2, 7.1.8.4, 7.2.3.1, 7.1.3, 5.2.1, 7.2.4.1a), 7.1.4,
ČSN EN 60947-5-1:05 ed. 2+1:05 čl.7.2.4.3, 7.2.4.1a), 7.1.3,
ČSN EN 60898-1:03+A1:05+1:05+A11:06 čl.9.3, 9.4, 9.14.1, 9.13.2, 9.14.2, 9.15

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.6.2011

10.6.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



801699-01