

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1081023

Výrobek: Modulový přepínač

Typ: MSK

Jmenovité hodnoty: AC 250 V, 6 A, 10 A, 16 A

Objednavatel: O EZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: O EZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803938-01/01 ze dne: 09.10.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-5-1:05 ed. 2 čl. 4.3, 4.4, 5.2, 7.1.1 až 7.1.4, 7.1.7, 7.1.11, 8.3.3.3, 8.3.3.4,
ČSN EN 60947-1:05 ed. 3, ČSN EN 60947-1:00+A1:01+A2:02+Z1:05 čl. 8.2.4.2 až 8.2.4.4

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2011

11.11.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



803938-01