

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1090130

Výrobek: Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Typ: OLE, OLI

Jmenovité hodnoty: AC 230 V, In 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A; Ires. 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 A; 50/60 Hz; Icn 4,5; 6; 10 kA; char. B,C

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: Siemens AG A&D CD
Werner-von-Siemens-Strasse 48, D-92220 Amberg, Německo

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 805073-01/01 ze dne: 10.02.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61009-1:05 ed.2+1:07+A11:08; ČSN EN 61009-2-1:97+A11:99

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 805073 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2012

20.2.2009

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



805073-01