

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1100233

**Výrobek:** Řadový pojistkový odpínač

**Typ:** FH 000-1, FH 000-3

**Jmenovité hodnoty:** 160 A, 690 V AC

**Objednavatel:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 001057-01/01 ze dne: 22.03.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60947-3:00 ed. 2+A1:02+A2:06+Z1:2010 čl. 5.2, 8.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.7,  
ČSN EN 60947-3:2010 ed. 3, ČSN EN 60947-1:08 ed.4, ČSN EN 60947-1:05 ed. 3+Z1:08 čl. 7.1.1, 7.1.1.1

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 001057 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2013

2.4.2010

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



\* C E R / 1 1 0 0 2 3 3 \*

001057-01