

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1100234

Výrobek: Pojistkový odpínač

Typ: FH1-1A, FH1-3A, FH2-1A, FH2-3A, FH3-1A, FH3-3A - viz příloha

Jmenovité hodnoty: AC 690 V, 250 A, 400 A, 630 A

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 001058-01/01 ze dne: 23.03.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-3:010 ed. 3 čl. 8.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 5.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 7.1.4,
ČSN EN 60947-1:08 ed. 4 čl. 7.1.2.2

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 001058 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2013

2.4.2010

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce

razítko



* C E R / 1 1 0 0 2 3 4 *

001058-01

Varianty:

FH1-1A/F
FH1-1S/F

FH1-3A/F
FH1-3S/F

FH2-1A/F
FH2-1S/F

FH2-3A/F
FH2-3S/F

FH3-1A/F
FH3-1S/F

FH3-3A/F
FH3-3S/F

Y. Maláč

