

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1130216

Výrobek: Jistič

Typ: BH100N (spoušť SE-BH-0100-MTV9)

Jmenovité hodnoty: AC 690 V, 40-100 A, Uimp = 8 kV

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 301256-01/01 ze dne: 26.03.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-1 ed. 4:08+A1:2011 čl. 7.1.2.2, ČSN EN 60947-2 ed. 3:07+1:07+A1:2010 čl. 5.2, 7.1.3, 8.3.3-8.3.6,
zkoušky dle přílohy C, F, G, H (seismická odolnost 3g, 5-50 Hz)

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 301256 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003
Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2016

29.3.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 1 3 0 2 1 6 *

301256-01