

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1140100

Výrobek: Oceloplastové skříně pro rozvodnice

Typ: RZA-1N14, RZA-2N28, RZA-3N42, RZA-4N56,
RZA-1N14-H, RZA-2N28-H, RZA-3N42-H, RZA-4N56-H

Jmenovité hodnoty: IP30, IK07, Ui 500 V, vnitřní provedení

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: Solera S.A,
C/Villa de Madrid 53, Pol.Ind.Fuente del Jarro, 46988 PATERNA, Španělsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 305296-01/01 ze dne: 27.01.2014

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 62208 ed.2:12

čl: 4, 6, 6.2, 6.3, 9, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.8.1.1, 9.8.1.2, 9.9, 9.9.1, 9.9.3, 9.10, 9.10.2, 9.10.4, 9.10.5, 9.13, 9.13.2.1, 9.13.3, 9.14

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 305296 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (2006/95/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.1.2017

5.2.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



305296-01