

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1141067

**Výrobek:** Pomocný a návěstní spínač

**Typ:** PS-LT; SS-LT (varianty viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** AC: 400 V/2 A, 230 V/6 A; DC: 110 C/ 1A, 220 A/1 A, 60 V/3 A, 24 V/6 A; IP20

**Objednavatel:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 404684-01/01 ze dne: 27.11.2014**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60947-5-1:05+A1:10

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 404684 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2017**

15.12.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



404684-01

**Pomocný návěštní spínač PS-LT; SS-LT**

**PS-LT-1100**

**PS-LT-1100-CS**

**PS-LT-1100-K**

**PS-LT-2000**

**PS-LT-0200**

**PS-LT-1100-MN**

**PS-LT-1100-TE**

**PS-LT-2000-TE**

**PS-LT-0200-TE**

**PS-LT-1100-MN-TE**

**SS-LT-1100**

**SS-LT-2000**

**SS-LT-0200**

**SS-LT-1100-TE-RE**

**SS-LT-2000-TE-RE**

**SS-LT-0200-TE-RE**



*Handwritten signature in blue ink.*