

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1141072

Výrobek: Jistič

Typ: LTN-UC (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 230/400 V AC, 400 V AC, 220 V DC, 440 V DC, 0,3 - 63 A, 1, 2 póly

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 404923-01/01 ze dne: 27.11.2014

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60898-1:03, ČSN EN 60898-2 ed. 2:07

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 404923 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2017

15.12.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



404923-01

Jistič LTN-UC

LTN-UC-1C-1
LTN-UC-2C-1
LTN-UC-4C-1
LTN-UC-6C-1
LTN-UC-8C-1
LTN-UC-10C-1
LTN-UC-13C-1
LTN-UC-16C-1
LTN-UC-20C-1
LTN-UC-25C-1
LTN-UC-32C-1
LTN-UC-40C-1
LTN-UC-50C-1
LTN-UC-63C-1

LTN-UC-1C-2
LTN-UC-2C-2
LTN-UC-4C-2
LTN-UC-6C-2
LTN-UC-8C-2
LTN-UC-10C-2
LTN-UC-13C-2
LTN-UC-16C-2
LTN-UC-20C-2
LTN-UC-25C-2
LTN-UC-32C-2
LTN-UC-40C-2
LTN-UC-50C-2
LTN-UC-63C-2



G. Maláček