

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1150573

**Výrobek:** Motorový pohon

**Typ:** MP-BD-X110, MP-BD-X230, MP-BD-X110P, MP-BD-X230P

**Jmenovité hodnoty:** 220 V DC, 230 V AC, 50 Hz, 0,4 A

**Objednavatel:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 501426-01/01 ze dne 29.07.2015

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60947-1 ed. 4:08+A1:11 čl. 7.2.1.2, 7.2.3.1, 8.3.3.7.1, 5.2, 7.1.2.2,  
ČSN EN 60947-2 ed. 3:07+1:07+A1:10+A2:13 čl. 7.2.1.1.5, 8.3.3.3.3

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 501426 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.08.2018

24.08.2015

V Praze dne

Sedláček Miroslav  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



501426-01