

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1080538

Výrobek: Svodiče přepětí

Typ: SJB pro 35, SVD 250M

Jmenovité hodnoty: $U_c = AC 260/440 V, 50/60 Hz, I_{imp} = 35 kA(10/350)$ - typ SJB pro 35
 $U_c = AC 250 V, 50/60 Hz, I_{sn} = 2,5 kA(8/20)$ - typ SVD 250 M

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 801342-01/01 ze dne: 06.05.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11:03+A11:07

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2011

3.6.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



801342-01